

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Votre réseau : CHATEL GUYON
appartient à : RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
est exploité par : MAIRIE DE CHATEL GUYON

2019

Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

A savoir

Le contrôle sanitaire est organisé par la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé.

Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de tests et d'analyses.

Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de protéger la ressource en eau des risques de pollution.

Conseils

Purgez vos conduites avant de prélever de l'eau destinée à la boisson, après plusieurs jours d'absence ou si vos canalisations sont en plomb.

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous la conservez, placez-la au frais dans un récipient fermé (pas plus de 24 heures).

Signalez à votre distributeur d'eau, les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.

Paramètres principaux de la qualité de l'eau	Interprétation	Taux de conformité	Nombre de contrôles	Nombre de non conformités
BACTERIOLOGIE				
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par de bactéries pathogènes Limite de qualité : 0 germe / 100 ml	Bonne qualité	100%	11	0

Unité	Nb de contrôles	Mini	Moyenne	Maxi
-------	-----------------	------	---------	------

NITRATES

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et domestiques. Limite de qualité : 50 mg/l	Bonne qualité	mg/L	5	8,00	8,22	8,50
---	---------------	------	---	------	------	------

ARSENIC

Elément d'origine naturelle, largement répandu dans la croûte terrestre Limite de qualité : 10 microgrammes/l	Bonne qualité	µg/L	16	6,00	6,67	8,00
--	---------------	------	----	------	------	------

PESTICIDES

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour désherber Limite de qualité : 0,1 microgramme/l pour chaque substance et 0,5 microgramme/l toute substance confondue	Bonne qualité	µg/L	2	0,000	0,000	0,000
---	---------------	------	---	-------	-------	-------

DURETE

Teneur en calcium et en magnésium La dureté s'exprime en degré français (°f). Il n'y a pas de limite de qualité	Eau très peu calcaire susceptible de dissoudre les métaux des canalisations	°f	5	6,30	6,48	6,79
---	---	----	---	------	------	------